

CO.M.ED. - 86 srl

Via Mazziotti, 1 bis - Frazione Tardiano
84033 MONTESANO S/M (Salerno) - Tel. e fax 0975.864373/74
Cof.Fiscale / Partita I.V.A. 02025810652 - Cap.Soc. € 271.360,00 i.v.
Reg.Imprese di Salerno n. 02025810652

Documento di trasporto (D.d.T) D.P.R 472 del 14 agosto 1996

Numero 558

del 17/07/2020 Pag. 1

Cliente CASSELLA COSTRUZIONI SRL e prefabbricati in cemento VIA NAZIONALE,4 84030 CASALBUONO SA Partita IVA 04474310655 C.Fiscale 04474310655	Luogo di consegna CASSELLA COSTRUZIONI SRL e prefabbricati in cemento VIA NAZIONALE,4 84030 CASALBUONO SA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trasporto a mezzo

MITTENTE

Causale del trasporto

VENDITA

Inizio del trasporto (data e ora)

17/07/2020 17:21

Firma del conducente

Veicoli

Ditta

Residenza o domicilio

Data e ora del ritiro

17/07/2020 17:21

Firma del conducente

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
FERDIAMETRO10	FERRO PER COSTRUZIONE DIAM.10	T	4,870
FERDIAMETRO12	FERRO PER COSTRUZIONE DIAM.12	T	7,290
FERDIAMETRO14	FERRO PER COSTRUZIONE DIAM.14	T	7,290
FERDIAMETRO16	FERRO PER COSTRUZIONE DIAM.16	T	9,720
FERDIAMETRO18	FERRO PER COSTRUZIONE DIAM.18	T	2,430

Aspetto esteriore dei beni

ferro x costruz.

Numero colli

13

Peso

Porto

PORTO FRANCO

Annotazioni

Casella Costruzioni srl
Sede legale: Via Nazionale, 4 - 84030 CASALBUONO (SA)
sedi oper.: S.S. 19 km 88 - 84033 Montesano S.M. (SA)
S.S. 19 km 92 - 84030 Casalbuono (SA)
tel.: 0975.863016 - p.iva 04474310655 - cod. sdi 5R0882D
info@casellacostruzioni.it - casellacostruzioni@pec.it



ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in barre, nei diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



prodotto da:

SIDERPOTENZA S.p.A.
Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AISERI DEL D.M. 17.01.2018

VIA NOMEZZANA 2 - 00161 ROMA

www.asip.it

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI

CN = RENZI EMANUELE
T = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 07868 del 15/07/2020 Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
CO.M.ED. 86 S.R.L.

Handwritten signature of Emanuele Renzi
"CO. M. ED. - 86 S.R.L."
Piaz. Tarantini - 10125
Tel. 011/5537974
84033 MONTESANO S.M. (SA)
0010652

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
- qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
- ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception
secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 14720/2020/A
DATA 15/07/2020


PRODOTTO T BARRE N CA B500 Ø 16,0 Product/ Erzeugnis/Produit	N° ORDINE 202002272 / 0027 Order/Bestellung/Commande	CLIENTE Customer Kunde Client 025981 CO.MED. 86 S.R.L. MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
PRODOTTO CLIENTE Customer identification no/Kundenartikelnr./Code d'identification	N° ORDINE CLIENTE Purchase order no/Bestellung Nr./Commande N°	
NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 07868 / 2020 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition	

E-mail: comed85@tiscali.it

ANALISI CHIMICA % - Chemical composition % - Chemische Zusammensetzung % - Composition chimique %													
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	B	Ceq
0.20			0.018	0.042				0.41					
Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free													
LOTTO N° 4020934 / 2020													
Lot \ Produktionsnum. \ Lot													
												0.007	0.38

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanische Kennwerte - Characteristics mecaniques									
Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Rapporto Re/Re Nom	Allungamento A5	Allungamento A10	Strizione
mm	mm	Weight Difference %	Yield Point MPa	Tensile Strength MPa	Ratio	Ratio	%	%	Necking %
16.00			516	611	1.18	1.15		0.0	11.7
									Prova di Piegatura
									Bending Test
									+/-
									+

CONDIZIONI di PROVA Test conditions		Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine. We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract. Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande	
ANNOTAZIONI: Notes		Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité A. Calocero Siderpotenza	



Stabilimento: via della Sidonurgia 16, 08100 Potenza - Italy
Tel. +39 0432 082560, Fax +39 0971 53039,
sidonmolenzasae@iscadmail.it

Cod. Fiscale, Partita I.V.A., Reg. Imp. C.C.I.A.A. Udine 02967540367,
Capitale Sociale Euro 10.000.000 I.V.

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
 - qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
 - ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N°	14825/2020/A
DATA	16/07/2020

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Ø 10.0 Product/ Erzeugnis/Produit	N° ORDINE 202002272 / 0026 Order/Bestellung/Commande	CLIENTE Customer Kunde Client
PRODOTTO CLIENTE Customer identification no./Kundenartikelnr./Code d'identification	N° ORDINE CLIENTE Purchase order no./Bestellung Nr./Commande N°	025981 CO.M.ED.86 S.R.L. VIA MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 07868 / 2020 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition	

E-mail: comed86@fiscal.it

ANALISI CHIMICA % - Chemical composition % - Chemische Zusammensetzung % - Composition chimique %															
	C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	B	N	Ceq
LOTTON° 4021007 / 2020	0,21			0,024	0,040				0,39						
Lot \ Produktionsnum. \ Lot														0,008	0,38
Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free															

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:

Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité
A. Calocero Siderpotenza



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in barre, nei diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



prodotto da:

SIDERPOTENZA S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AISER/1 DEL D.M. 17.01.2018

VIA NOMENTANA 2 - 00161 ROMA

www.asfp.it

Firmato digitalmente da


EMANUELE RENZI

CN = RENZI EMANUELE
T = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 07617 del 10/07/2020 Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
CO.M.ED. 86 S.R.L.

Fraz. Tardicchio - 86040 MONTESANO S.M. (SA)
Tel. 0874/98473-7
84039 MONTESANO S.M. (SA)



Stabilimento: via della Siderurgia 16, 25100 Portofino
Tel. + 39 0432 062560, Fax + 39 0971 59069.
siderportenzano@discom.it

Cod. Fiscale Partita I.V.A.: Rep. Imp. C.C.I.A.A. Ufficio 02407580307,
Capitale Sociale Euro 10.000.000 I.V.

N°	14375/2020/A
DATA	10/07/2020

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

E-mail: comed88@tiscali.it

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht.
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité
A. Calocero
Siderpotenza



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in barre, nei diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



prodotto da:

SIDERPOTENZA S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 17.01.2018

VIA NOMEANTANA 2 - 00161 ROMA

www.cslp.it

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI

CN = RENZI EMANUELE
T = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 07692 del 13/07/2020 Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
CO.MED. 86 S.R.L.

Handwritten notes and stamps:
Rif. 552 Co. M. Ed. 86 S.R.L.
11/08/2020
"CO. M. ED. - 86 S.R.L."
Elez. Terzo grado Via Mazzini, 17015
Tel. 02 27773 - 4
Siderpotenza S.p.A. (SA)

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
- qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
- ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 14483/2020/A
DATA 13/07/2020

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Ø 14,0 Product/ Erzeugnis/Produit	N° ORDINE 202002272 / 0019 Order/Bestellung/Commande	CLIENTE Customer Kunde Client
PRODOTTO CLIENTE Customer identification no./Kundenartikelnr./Code d'identification	N° ORDINE CLIENTE Purchase order no./Bestellung Nr./Commande N°	025981 CO.M.ED. 85 S.R.L. MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO 84033 MONTESSANO SULLA MARCELLANA (SA)
NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 07692 / 2020 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition	

E-mail: comad98@sider.it

ANALISI CHIMICA % - Chemical composition % - Chemische Zusammensetzung % - Composition chimique %													
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	B	Ceq
0,21			0,011	0,032				0,36					0,009 0,39

Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanische Kennwerte - Characteristics mecaniques									
Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Re/Re Nom	Allungamento A5	Allungamento A10	Strizione	Prova di Piegatura
mm	mm	%	MPa	Tensile Strength MPa	Ratio	%	%	%	Bending Test
14,00			525	618	1,18		0,0	11,9	+/-

CONDIZIONI di PROVA Test conditions	ANNOTAZIONI: Notes
Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine. We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract. Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht. Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande. Controllo Qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité A. Calcerone Siderpotenza	



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE


044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

B450C, saldabile, in barre, nei diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione



prodotto da:

SIDERPOTENZA S.p.A.

Zona Industriale Rivoli - 33010 OSOPPO (UD)

nello stabilimento di:

POTENZA, Zona Industriale

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 026/18-CA, ha validità dal 01.01.2020 al 02.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19 dicembre 2019

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Dott. Ing. Emanuele Renzi

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AISI/SEI DEL D.M. 17.01.2018

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA

www.cslp.it

Firmato digitalmente da

EMANUELE RENZI

CN = RENZI EMANUELE
T = Dirigente

Il presente certificato è copia conforme all'originale depositato presso di noi e fa riferimento al d.d.t. n° 06980 del 01/07/2020 Siderpotenza S.p.A.

DESTINATARIO:
CO.M.ED. 86 S.R.L.

"CO.M.ED. - 86 S.R.L."

Fraz. Tullana - 33010 OSOPPO (UD)

CO.M.ED. S.p.A. (SA)

Azienda con i seguenti sistemi di gestione certificati:
- qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015
- ambiente secondo UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Inspection Certificate - Abnahmeprüfzeugnis - Certificate de Réception

secondo by / nach / selon EN 10204 3.1

N° 13402/2020/A
DATA 01/07/2020

PRODOTTO T BARRE N CA B500 Ø 18,0 Product/ Erzeugnis/Produit	N° ORDINE 202002019 / 0005 Order/Bestellung/Commande	CLIENTE Customer Kunde Client 025981 CO.M.ED. 86 S.R.L. MAZZIOTTI 1/BIS FRAZ. TARDIANO 84033 MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
PRODOTTO CLIENTE Customer identification no/Kundenartikelnr./Code d'identification	N° ORDINE CLIENTE Purchase order no/Bestellung Nr./Commande N°	
NORMATIVA DM 17/1/18 B450C Standard/Werkstoff/Qualité	N° DOCUMENTO di TRASPORTO 06980 / 2020 Dispatch Note/Lieferschein/Avis d'expédition	

ANALISI CHIMICA % - Chemical composition % - Chemische Zusammensetzung % - Composition chimique %													
C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Cu	Sn	Al	V	B	Ceq
0,21			0,019	0,033				0,39					0,008 0,38
Si certifica che il materiale sopra descritto è esente da radioattività - We hereby certify that above-mentioned goods are radioactivity free													

CARATTERISTICHE MECCANICHE - Mechanical properties - Mechanische Kennwerte - Characteristics mecaniques											
Diametro Nominale	Diametro Effettivo	Differenza Peso	Resistenza Snervamento Re	Resistenza Rottura Rm	Rapporto Rm/Re	Rapporto Re/Re Norm	Allungamento A5	Allungamento A10	Strizione Necking	Indice di Aderenza Fr	Prova di Piegatura Bending Test
Nominal Diameter	Actual Diameter	Weight Difference	Yield Point	Tensile Strength	Ratio	Ratio	%	%	%	Projected rib area Fr	
mm	mm	%	MPa	MPa							+/-
18,00			524	653	1,25	1,16		0,0	11,8	0,080	+

CONDIZIONI di PROVA
Test conditions

ANNOTAZIONI:
Notes

Si certifica che il materiale sopra descritto è conforme all'ordine.

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.
Es wird bestätigt, dass die Lieferung den Vereinbarungen der Bestellannahme entspricht
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande

Controllo Qualità / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité
A. Calocero
Siderpotenza

SETTORE 1086 - Acciai - (Mod. 07.03.33 - Rev 00)

Acciaio per calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso - Metodi di prova - Parte 1: Barre, rotoli e fili per calcestruzzo armato (UNI EN ISO 15630-1:2004) D.M del 17/01/2018
Eseguite con macchina: Mod. LONOS TEST TT5000 Matr. 0160502 (per $\phi \leq 8$ mm) - Mod. CONTROLS C901 Matr. 82091681 (per $\phi \geq 10$ mm) [Trazione]
Mod. RMU A42 Matr. 350990 [Piegammento]

Rif. Arch. 2020 Accettazione del 23/07/2020 N° 33894

CERTIFICATO N° 33894/b

Richiedente: Ing. Angelo Simone - Direttore Tecnico di Stabilimento
Committente/Proprietario: Casella Costruzioni S.r.l. - Via Nazionale, 4 - Casalbuono (Sa)
Cantiere: Stabilimento di Montesano sulla Marcellana
S.S.19 Km 88 - Montesano sulla Marcellana (Sa)

Descrizione del materiale: DICHIARATO: Acciaio ad aderenza migliorata B450C

Data delle prove 23/07/2020

RISULTATI DELLE PROVE

Sigla della barra	Verbale Prelievo	* Diametro effettivo ϕ (mm)	Diametro nominale ϕ (mm)	TRAZIONE					PIEGAMENTO	
				A_{gt} (%)	f_y (N/mm ²)	f_t (N/mm ²)	f_y/f_{ynom}	f_t/f_y	Diametro mandrino (mm)	Presenza di cricche
4020874 -1	49	11,84	12	14,53	519,8	627,3	1,16	1,21	60	no
4020874 -2	49	11,81	12	15,44	514,2	618,5	1,14	1,20	60	no
4020874 -3	49	11,80	12	16,56	502,3	596,8	1,12	1,19	60	no
4020737 -1	50	13,78	14	15,56	514,5	620,3	1,14	1,21	70	no
4020737 -2	50	13,80	14	13,44	523,6	631,5	1,16	1,21	70	no
4020737 -3	50	13,82	14	14,48	517,4	625,2	1,15	1,21	70	no
4020778 -1	51	17,87	18	13,59	525,8	633,6	1,17	1,21	144	no
4020778 -2	51	17,84	18	16,19	520,4	628,5	1,16	1,21	144	no
4020778 -3	51	17,88	18	14,76	522,5	630,8	1,16	1,21	144	no
4020799 -1	52	19,85	20	14,31	527,4	633,5	1,17	1,20	160	no
4020799 -2	52	19,81	20	13,25	532,6	639,8	1,18	1,20	160	no
4020799 -3	52	19,78	20	15,53	523,1	629,3	1,16	1,20	160	no
4020666 -1	53	15,77	16	13,82	510,9	620,3	1,14	1,21	80	no
4020666 -2	53	15,84	16	14,30	501,4	614,0	1,11	1,22	80	no
4020666 -3	53	15,89	16	13,55	495,7	619,4	1,10	1,25	80	no
4021007 -1	56	9,81	10	13,64	525,7	634,7	1,17	1,21	40	no
4021007 -2	56	9,93	10	15,48	521,3	627,2	1,16	1,20	40	no
4021007 -3	56	9,86	10	14,43	524,5	633,3	1,17	1,21	40	no

MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
044/19-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per la costruzione", si attesta che il prodotto da testare:

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO
B450C, saldobile, in barre, nel diam. 8-36 mm

Marchio di laminazione

prodotto da: **SIDERPOLENZA S.p.A.**
Zona Industriale (Ivrea) - 13020 CRODOLO (UD)

nell'ente di laminazione: **POTENZA, Zona Industriale**

Il stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e delle Produzioni e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ottenuto l'iscrizione iniziale della stabilimento e del controllo di produzione in

Agt: allungamento percentuale totale sotto carico massimo; f_y : tensione di snervamento; f_t : tensione di rottura.

* per le barre ad aderenza migliorata calcolato sul tondo liscio equipesante.

Note: Verbale di prelievo 49 del 10/07/2020 - Colata 4020874 DDT 7603 del 10/07/2020
Verbale di prelievo 50 del 10/07/2020 - Colata 4020737 DDT 7603 del 10/07/2020
Verbale di prelievo 51 del 10/07/2020 - Colata 4020778 DDT 7603 del 10/07/2020
Verbale di prelievo 52 del 10/07/2020 - Colata 4020799 DDT 7603 del 10/07/2020
Verbale di prelievo 53 del 10/07/2020 - Colata 4020666 DDT 7603 del 10/07/2020
Verbale di prelievo 56 del 17/07/2020 - Colata 4021007 DDT 558 del 17/07/2020

Atena Lucana, 23/07/2020

LO SPERIMENTATORE
Geom. Maurizio Carreffa

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
Ing. Pasquale Capozzoli

LABORATORIO I.P.M. S.r.l.

S.S. 19 delle Calabrie km 61+500 - 84030 Atena Lucana (SA) - Tel/Fax. 0975.374072 - Cell. 380.3125804 - 335.7185650 - 348.6909389

Codice Fiscale, Partita Iva e N° Iscr. Registro Imprese di Salerno: 006 811 107 63 - N° R.E.A. 988607 - Cap. Soc. Intel. Vers. Euro 119.000,00

www.laboratoriopim.it - info@laboratoriopim.it - laboratoriopim@pec.it

